



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Сысертского городского округа, Арамилевского городского округа
УНдиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Сысерть ул.К.- Маркса, 28
тел (34374) 6-17-50, эл. почта ogpn-sysert@mail.ru

Предписание N 2 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №59 Леушиной Ф.С.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа, Арамилевского городского округа Макарова С.Ю.

(наименование органа ГПН)

N 2 от "15" января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 21 февраля 2020 года в 14 часов 20 минут

проведена проверка - Костаревым Сергеем Владимировичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО, Арамилевского ГО Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель главного Государственного инспектора Сысертского района по пожарному надзору);

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Здания детского сада по адресу: 624005, Свердловская область, Сысертский район, пос. Первомайский, ул. Восточная, дом 20, корпус 3

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Леушиной Ф.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	- На объекте защиты в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций выполнить покрытие полов с применение декоративно-отделочных материалов с пожарной опасностью не ниже КМ2.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	16.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела Костарев С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 21 " февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая Леушина Ф.С.

(должность, фамилия, инициалы)

" 21 " февраля 2020 г.



Леуш

(подпись)

№ п/п	Дата	Содержание предписания	Действие предписания	Исполнено
1				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652693

Владелец Леушина Файруза Сириновна

Действителен с 25.04.2024 по 25.04.2025